



Legenda

- ▲ - Posto de Transformação
- - Poste de Betão normalizado, a retirar
- - Poste de Betão normalizado, a manter
- - Poste de Betão normalizado, a instalar
- XXXXXX - Traçado aéreo em AL/Aço 50, a retirar
- - Traçado aéreo em AL/Aço 50, a desviar
- - Traçado aéreo em AL/Aço160, com balizagem (bola vermelha), a instalar
- — — - Traçado subterrâneo de cabo de média tensão LXHIOZ1(cbe) 30kV - 3x(1x120mm²), a retirar
- — — - Traçado subterrâneo de cabo de média tensão LXHIOZ1(cbe) 30kV - 3x(1x120mm²), a instalar

Vala Tipo Travessia Tritubo Rede Média Tensão

