

Pedido: 890000134229
Número de Cliente: 1100774172
Morada de Fornecimento: RUA DE SAO SALVADOR
995 BARREIRA LEIRIA

D0761067248EAFE9B1EDE87E043111F2FDD47



VITOR MANUEL MARIQUITO CARVALHO
RUA GAGO COUTINHO 24
VILA NOVA DA BARQUINHA
2260-032 VILA NOVA DA BARQUINHA

Data de Emissão
10-07-2023



Concluimos a análise das condições de ligação da instalação à rede elétrica.

Exmo(a). Senhor(a),

A análise das condições de ligação à rede elétrica da instalação elétrica está concluída.

Condições de ligação à rede.

Devem ser respeitadas as seguintes condições:

- A ligação à rede elétrica de serviço público será efetuada através do ramal a executar.
- Na fronteira com a Rede de Distribuição devem ser previstas as caixas normalizadas para BTE (Baixa Tensão Especial).
- No caso de existir uma ou mais linhas de Média e/ou Alta Tensão nas imediações do local da construção do imóvel, deverão contactar-nos antes do início dos trabalhos dessa construção, não podendo ser imputados a esta empresa quaisquer responsabilidades, civil ou criminal, por eventuais acidentes que possam ocorrer pela aproximação excessiva às referidas linhas.
- O pedido de ligação à rede (orçamento de ramal), deverá ser solicitado num dos nossos canais de atendimento, acompanhado da Ficha Eletrotécnica visada que junto se envia.
- Prazo da viabilidade 2 anos.

A E-REDES mais perto de si

Pode submeter os seus pedidos, enviar documentos ou colocar questões através do formulário online, disponível na área Contacte-nos, em e-redes.pt. Para tal, deve seleccionar a opção "Ligações à Rede e Aumentos de Potência".

Com os melhores cumprimentos,

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.

João Filipe Nunes



Apoio ao Cliente
218 100 100

(Dias úteis das 8h às 22h | chamada
para a rede fixa nacional)



Leitura do Contador
800 507 507

(24h | chamada grátis)



Avarias Elétricas
800 506 506

(24h | chamada grátis)



e-redes.pt

APP E-REDES
descarregue aqui gratuitamente

Esta página foi deixada propositadamente em branco